

[首页](#) [信息公开](#) [领导活动](#) [新闻中心](#) [能源要闻](#) [在线办事](#)

您当前位置：[首页](#) > [正文](#)

2021年3月全国电力安全生产情况

发布时间：2021-04-15

来源：国家能源局

[大](#) [中](#) [小](#)

2021年3月份，全国发生电力人身伤亡事故3起、死亡3人，同比事故起数增加1起、死亡人数持平。其中，发生电力生产人身伤亡事故2起、死亡2人，同比事故起数增加2起、死亡人数增加2人；发生电力建设人身伤亡事故1起、死亡1人，同比事故起数减少1起、死亡人数减少2人。

3月份，发生直接经济损失100万元以上的电力设备事故1起，同比持平。未发生电力安全事件，同比减少3起。

3月份，全国未发生较大以上电力人身伤亡事故，未发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。

电力人身伤亡事故

1. 3月12日，中电建水电开发集团有限公司所属四川中铁能源五一桥水电有限公司发生一起人身伤亡事故，1人死亡。外委单位甘孜电力建设有限公司康东分公司分包方四川杭标电力建设有限公司，在进行五一桥电站10千伏备用电源技术改造作业中，未采取防电杆倾倒的措施，在剪断A、C相进线后，发生导线拉断、电杆倾倒，导致杆上2名作业人员跌落，造成1人死亡。

2. 3月15日，上海电力股份有限公司所属上海外高桥发电有限责任公司发生一起人身伤亡事故，1人死亡。外委单位苏州市苏网建设工程有限公司在进行封闭煤场顶部通风气楼加固材料制作及施工过程中，1名作业人员在收工返回地面时未将双钩安全带挂在专用钢丝绳上，误踏在已切割的彩钢板上，从高处坠落，经抢救无效死亡。

3. 3月16日，国网新源控股有限公司河北丰宁抽水蓄能电站项目发生一起人身伤亡事故，1人死亡。施工单位中国水利水电第七工程局劳务分包单位四川河翔水利水电工程有限责任公司，在尾水隧洞尾水调压井灌浆作业时，锁定灌浆平台的钢丝绳卡松脱，导致灌浆平台倾斜滑移，挤压到1名作业人员造成死亡。

电力设备事故

3月14日，内蒙古能源发电投资集团有限公司所属公主岭风场发生设备事故。14日13时07分，内蒙古能源发电投资集团有限公司所属公主岭风场26号风机在运行中，因变频器内部故障导致网侧保险熔断，定子接触器分断时产生弧光放电，引起定子接触器内部接地或短路发生火灾，造成机舱烧损。

注：以上统计数据执行《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院599号令）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《国家能源局关于印发〈电力安全事件监督管理规定〉的通知》（国能安全〔2014〕205号）和《国家能源局关于印发单一供电城市电力安全事故等级划分标准的通知》（国能电安〔2013〕255号）。

[返回顶部](#)



[网站地图](#) | [联系我们](#) | [加入收藏](#) | 通讯地址：北京市西城区月坛南街38号 | 邮编：100824

主办单位：国家能源局 京ICP备11044902号  京公网安备 11010202007691 网站标识码：bm62000002号

国家能源局 版权所有，如需转载，请注明来源