



轨道交通主变电站与城市电网变电站合建模式探讨

<http://www.firstlight.cn> 2010-07-14

针对目前国内城市轨道交通主变电站选址困难、110 kV电源引入工程量大等实际问题,提出了轨道交通主变电站和城市电网110/10 kV变电站合建的新思路。分析了与城市电网110/10 kV变电站邻建、半合建、全合建等三种合建形式的特点,以及合建模式对轨道交通供电可靠性的影响。

[存档文本](#)