单位主页 | 本站首页 | 关于我们 | 人员简介 | 业务范围 | 研究动态 | 研究方向 | 研究项目 | 标准规范 | 发表论文 | 经典工程 | 资料下载 |

公安部天津消防研究所--消防规范研究室 ▶ 发表论文

气化雾化细水雾特性及其灭火实验

2011/2/14

点击: 1154

作者: 黄鑫, 王喜世, 廖光煊

Characterization of an effervescent atomization water mist nozzle and its fire suppression tests X. Huang , X.S. Wang , G.X. Liao

## Abstract

A gas-outside-liquid-inside water mist nozzle based on effervescent atomization technology is designed, characterized and tested in this paper. The droplets size distribution, velocity under different operation pressures and gas-liquid-ratios (GLR) are measured with a Phase Doppler Analyser (PDA). The gas flow rate, liquid flow rate of the nozzle with one or seven orifices are also characterized under different operation pressures and GLR conditions, respectively. The results show that all of above parameters are mainly influenced by GLR, i.e., the larger the GLR is, the smaller the droplet size will be, and the liquid mass flow rate is exponentially increased with the increasing of GLR. The test results of fire suppression show that this gas-outside-liquid-inside effervescent atomizer works well for fire extinguishment except the cases where the liquid flow rate is less than about 70 kg/h and the gas pressure is lower than 0.3 MPa.

Keywords: Effervescent atomization; Two-phase flow; Water mist; Fire suppression

附件: The Characterization of an Effervescent Atomization Water Mist Nozzle and Its Fire Suppression Tests.pdf

()

建筑物性能化防火设计与评估

- 会议展览建筑
- 大型体育建筑
- 机场航站楼建筑
- 大型工业建筑
- 地铁隧道工程
- 大型商业建筑
- 高层民用建筑

工程中心评估咨询部

承接大型、复杂建筑的性能化 防火设计与评估。

承担建设项目的消防设计论

- 🖸 证,开展相关的检测和验收实
- 在建设项目消防设计实施过程 中提供技术咨询。

承担对中、高级消防监督人

□ 员、消防工程技术人员和管理人 员的培训和技术考核任务

优质服务 精诚合作

版权所有:公安部天津消防研究所规范研究室 传真: 022-23950119 地址: 天津市南开区卫津南路110号 邮编: 3000381 技术支持: 网管中心