



# 国家能源局江苏监管办公室

JiangSu Energy Regulatory Office of National Energy Administration of the People's Republic of China



首页 | 时政要闻 | 监管动态 | 通知 | 公告 | 政策法规 | 资料下载

当前位置: 网站首页 >> 重要新闻 >> 监管动态 >> 正文

## 2021年7月江苏省电力安全生产情况通报

来源: 江苏能源监管办 时间: 2021-8-20

### 一、电力安全生产事故情况

7月份, 全省未发生一般及以上电力生产人身伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故。

### 二、发电设备异常情况

7月份, 全省10万千瓦以上统调机组非计划停运3次, 同比持平。发生机组非计划停运的发电企业为徐州华鑫电厂、华润彭城电厂、国信新海电厂。其中机组强迫停运情况为:

7月6日, 徐州华鑫电厂1号机EH油泄漏, 机组跳闸。

7月9日, 华润彭城电厂1号机组因11号循泵故障, 机组跳闸;

7月26日, 国信新海电厂1号机组因捞渣机故障手动解列。

2021年, 全省10万千瓦以上统调机组非计划停运25次, 同比增加5次。其中: 100万千瓦机组6次, 同比增加1次; 60万千瓦机组6次, 同比增加2次; 30万千瓦及以下机组13次, 同比增加2次。

按停机原因分析, 锅炉原因11次(占44%), 同比增加2次; 汽机原因8次(占32%), 同比增加6次; 电气原因2次(占8%), 同比减少5次; 其他原因4次(占16%), 同比增加2次。

### 三、隐患排查情况

7月份, 全省开展电力安全生产事故隐患排查单位144家, 共排查出一般隐患2531项, 已整改2421项, 整改率95.65%, 落实隐患治理资金1454.26万元。截止7月底, 共排查出一般隐患19895项, 已整改19323项, 整改率97.12%, 累计落实隐患治理资金9375.65万元。



国家能源局江苏监管办公室 苏ICP备17017569号-2 京公网安备 11010202007691 网站标识码: bm62000019

南京市中山路268号汇杰广场21楼 邮政编码: 210008

联系电话: (025) 83115298 传真: (025) 83301675

