



## 2021年6月江苏省电力安全生产情况通报

来源: 江苏能源监管办 时间: 2021-7-21

### 一、电力安全生产事故情况

6月份, 全省未发生一般及以上电力生产人身伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故。

### 二、发电设备异常情况

6月份, 全省10万千瓦以上统调机组非计划停运4次, 同比增加1次。发生机组非计划停运的发电企业为南京协鑫燃机、天生港电厂、国信新海电厂、华润南热电厂。其中机组强迫停运情况为:

6月2日, 南京协鑫燃机1号、2号机组因供热锅炉施工挖破#1发变组差动保护二次回路, #1发变组差动保护动作, 1号、2号机组跳闸。

6月12日, 天生港电厂1号机组因省煤器管道泄漏, MFT保护动作, 机组跳闸。

6月12日, 新海电厂2号机组因给水流量低, MFT保护动作, 机组跳闸。

6月30日, 南热电厂1号机组因磨煤机跳闸导致燃料丧失, MFT保护动作, 机组跳闸。

2021年, 全省10万千瓦以上统调机组非计划停运22次, 同比增加5次。其中: 100万千瓦机组5次, 同比增加1次; 60万千瓦机组6次, 同比增加2次; 30万千瓦及以下机组11次, 同比增加2次。

按停机原因分析, 锅炉原因11次(占50%), 同比增加2次; 汽机原因7次(占31.8%), 同比增加5次; 电气原因2次(占9.1%), 同比减少3次; 其他原因2次(占9.1%), 同比增加1次。

### 三、隐患排查情况

6月份, 全省开展电力安全生产事故隐患排查单位149家, 共排查出一般隐患3472项, 已整改3358项, 整改率96.72%, 落实隐患治理资金1380.27万元。截止6月底, 共排查出一般隐患17364项, 已整改16902项, 整改率97.34%, 累计落实隐患治理资金7921.40万元。



国家能源局江苏监管办公室 苏ICP备17017569号-2 京公网安备 11010202007691 网站标识码: bm62000019

南京市中山路268号汇杰广场21楼 邮政编码: 210008

联系电话: (025) 83115298 传真: (025) 83301675

